

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05.00168

0001051

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО "Промоборудование". Адрес: 123557, РОССИЯ, г.Москва, ул. Большой Тишинский пер., д.26., корп. 13-14., этаж 1., пом.ХП., офис 3Б. ОГРН: 5077746683757.
Телефон/Факс: 8 (495) 280-34-85

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО "Промоборудование". Адрес: 143900, РОССИЯ, Московская область, Балашихинский р-н, полигон Кучино, владение 3. ОГРН: 5077746683757.
Телефон/Факс: 8 (495) 280-34-85

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ, г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д.
Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Листы и лента из алюминиевых сплавов толщиной от 0,15 до 3,00 мм, окрашенные лакокрасочным материалом с толщиной покрытия не более 50 мкм, в том числе пленки на основе полиэтилентерефталата общей толщиной до 50 мкр; выпускаемые по ТУ 25.11.23-011-80767187-2019
ПРОКАТ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Код ОК 25.11.23.120

Код ТН ВЭД России
7606122009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ). Соответствует классу пожарной опасности строительных материалов КМ0 по Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008г. (в редакции от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-11/11/19 от 11.11.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32149.ОС01.0101 от 25.10.2019г. по 25.10.2022г., выданный ОС ООО "БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП", рег. № BSG-ISO RU.32149.ОС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2019 по 10.11.2024

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

